

(參考範例)

(機關全銜)

驗收之複驗紀錄

■全部/□部分

日期：○年○月○日

地點：施工現場

案號及契約號	填列採購案號及契約編號	廠商名稱	填列廠商名稱(全名)	
標的名稱及數量摘要	填列契約之工程名稱(全名)		驗收批次	驗收之複驗
採購金額	<input type="checkbox"/> 未達公告金額 <input type="checkbox"/> 公告金額以上未達查核金額 <input type="checkbox"/> 查核金額以上未達巨額 <input type="checkbox"/> 巨額			
完成履約日期	年 月 日 填列實際完工之日期	履約有無逾期	<input type="checkbox"/> 逾期 <input type="checkbox"/> 未逾期	
履約期限	填列變更設計後之工期或期限(000日曆天/工作天或00年00月00日)			
契約金額	填列變更設計後之契約金額	契約變更或 加減價次數	填列契約變更次數	
驗收日期	年 月 日 填列正驗開始日期	預定複驗完成 日期	年 月 日 填列主驗人限定完成日期	
實際複驗日期	年 月 日 填列實際申請複驗日期	複驗有無逾期	<input type="checkbox"/> 逾期 <input checked="" type="checkbox"/> 未逾期	
[驗收經過]： 1. 甲梯屋頂給水管管徑3"，附屬配件有逆止閥、凡而，分支管路1"有一迴路、分支管路1 1/2"有二迴路，分支管路2"有一迴路，共有四迴路，現場與圖面尚符。 2. 污水泵浦廠牌○○，馬力5HP、揚程25m、水量1000m <sup>3</sup> /min，與合約規定尚符。 3. 配電盤MPA盤尺寸100W*90D*2350H mm，與合約規定不符。 三樓301室矮牆及隔間牆之四分板厚度不足。 請填列正正驗之複驗檢驗項目及尺寸…等等，並敘明是否已改善完妥。				
[驗收結果]： <input type="checkbox"/> 與契約、圖說、貨樣規定相符 <input type="checkbox"/> 與契約、圖說、貨樣規定不符及情形： 如有不符合規定者請填寫不符之處。				
[改善、拆除、重作、退貨、換貨之期限]：○年○月○日（主驗人或契約規定改善 截止日期）				
[備註]：				
記 錄	廠 代 表	商 專任工程人員	會 驗 人 員（無者免）	
(簽章)	(無者免) (簽章)	(非屬營造業者免) (簽章)	(簽章)	(簽章)
協 驗 人 員（無者免）	本機關監驗人員	上級機關監驗人員或 授權自辦文號	主 驗 人 員	
(簽章)	(簽章)	(未達公告金額而無者 免) (簽章)	(未達查核金額者免) (簽章)	(簽章)

註：本紀錄所定格式僅供參考，本表格如不敷使用，使用機關得視實際需要自行調整。